



## Если для сжигания отходов используется закрытая емкость из негорючих материалов:



Она должна быть удалена на:



Человек должен находиться на площадке до окончания горения (тления).

Противопожарную полосу устраивать не нужно.

Рядом с емкостью нужно иметь металлический лист, способный перекрыть ее сверху и ограничить доступ воздуха к огню.

В случае введения на территории особого противопожарного режима, сжигание отходов запрещено!

ГБУСО ВО «Селивановский  
комплексный центр социального  
обслуживания населения»

## Правила использования открытого огня и разведения костров на землях населенных пунктов в пожароопасный период



Пожароопасный период объявляют весной после таяния снега, он действует до осенних дождей.

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью ;



б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса, 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.



При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.



**Использование открытого огня запрещается: при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости.**

